

Додаток №1

до Договору про нестандартне приєднання
до електричних мереж системи розподілу з
проектуванням лінійної частини
приєднання замовником
№ КСР-00-20-0360 від 04.06.2020 р.
Відділ з приєднань до електричних мереж
ПРАТ «Київобленерго»
Адреса: 04136, м. Київ, вул. Стеценка, 1-А
На запит №С2002203486 від 20.05.2020 року

Дата видачі 04.07.2020р.

ТЕХНІЧНІ УМОВИ НЕСТАНДАРТНОГО ПРИЄДНАННЯ № КСР-00-20-0360

до електричних мереж електроустановок

Багатоквартирні житлові будинки

Товариство з обмеженою відповідальністю "ТЕРРАМ ГРУП"

(назва об'єкта та повне найменування підприємства, ім'я, по батькові замовника)

1. Місце розташування об'єкта Замовника: **Київська область, Києво-Святошинський район, с. Гатне, кадастровий номер земельної ділянки: 3222481600:02:001:5443.**

Функціональне призначення об'єкта: **житло**

Прогнозований рік введення об'єкта в експлуатацію: **2020 р.**

2. Існуюча дозволена (приєднана) потужність згідно з договором про розподіл електричної енергії (користування електричною енергією): - кВт.

I категорія - кВт,

II категорія - кВт,

III категорія - кВт.

3. Величина максимального розрахункового (прогнозного) навантаження з урахуванням існуючої дозволеної (приєднаної) потужності: **321,5 кВт.**

I категорія - кВт,

II категорія - кВт,

III категорія **321,5** кВт.

Встановлена потужність електронагрівальних установок:

- електроопалення - кВт,

- електропечи - кВт,

- гаряче водопостачання - кВт.

Графік введення потужностей по рокам:

Рік введення потужності	Величина максимального розрахункового (прогнозного) навантаження з урахуванням існуючої дозволеної (приєднаної) потужності, кВт	Категорія надійності електропостачання		
		I	II	III
2021	321,5	-	-	321,5

4. Джерело електропостачання:

ПС 110/10 кВ "Чабани", ЛЕП-10 кВ Л-ЛР-186.

(диспетчерська назва лінії електропередачі, підстанції)

номер:

визначити проектом.

(сигнатура, печатка)

5. Точка забезпечення потужності: **РУ-110 кВ ПС 110/10 кВ "Чабани";**

(диспетчерська назва лінії електропередачі, підстанції)

номер:

визначити проектом.

(опиту або обладнання)

6. Точка приєднання: **на вихідних клеммах комутаційного апарату, встановленого у ВРП-0,4 кВ об'єкту що проектується;**

(диспетчерська назва лінії електропередачі, підстанції)

номер:

визначити проектом.

(сигнатура, печатка)

Напруга приєднання: **0,38 кВ; (трифазна схема приєднання).**

7. Розрахункове значення струму короткого замикання в точці приєднання електроустановки Замовника або вихідні дані для його розрахунку: **визначити проектом.**

8. Прогнозні межі балансової належності та експлуатаційної відповідальності встановлюються в точці приєднання електроустановки.